

Změna 2015

CZ042.3510.4214.0321 Řehlovice .0321.03 Dubice

identifikační číslo obce 003349

kód obce 00003

*Změna 2015 je vyznačena modře kurzívou***PODKLADY**

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. UPN SÚ, Ing. arch. Jiří Adamczyk –A –PROJEKT, schváleno 2001
7. *Návrh Obce Řehlovice na změnu PRVKÚK ze dne 7.10.2015.*

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Dubice leží jižně od Ústí nad Labem na levém břehu řeky Labe v nadmořských výškách 300 – 335 m n. m. Jedná se o obec s cca 180 trvale žijícími obyvateli s 25 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy a ubytovacím zařízením s 10 lůžky. V obci je požární nádrž. Protéká zde potok Dubina a ve vzdálenosti cca 1,0 km od zástavby řeka Labe, která je významným vodním tokem. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO České středohoří. Předpokládá se nárůst trvale žijících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Dubice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ-SK-UL.024.3. Zdrojem vody je VDJ Dubice – 1 x 150 m³ (362,60 / 365,90 m n. m), do kterého se čerpá z ČS Radejčín – 1 x 50 m³ (284,30 / 286,00 m n. m.) zásobované z vodárenské soustavy Žernoseky., Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

Změna 2015

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na ústecku lokality Ostrov, Sebusín, Tlučeň. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Obec Dubice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Ústí nad Labem a od 20 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním a od 5 % jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním.

xxxxx

U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a stávající bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Ústí nad Labem rekonstruovat.

Po roce 2016 bude v obci zřízena oddílná splašková kanalizace v délce cca 2,5 km se 4 čerpacími stanicemi, zakončená na obecní ČOV pro 460 EO. Po přepojení všech obytných objektů na tuto kanalizaci budou stávající septiky, MČOV a bezodtoké jímky zrušeny.