



Ústecký kraj

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor regionálního rozvoje

Datum: 17.02.2009
Evidenční číslo: 28984/2009
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka: Ženíšková Jarmila /202
E-mail: zeniskova.j@kr-ustecky.cz

VZ INV-RR-3/INV/2008 – Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji – Dodatečné dotazy

Dobrý den,

na základě dotazů k zadávací dokumentaci zasíláme na vědomí všem uchazečům o výběrové řízení.

1. Rád bych Vás požádal o informaci ohledně veřejné zakázky „Revitalizace dětských hřišť a vybavení ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji“, kde u několika lokalit, kde se vyskytuje dopadová plocha z pryžového recyklátu, je uveden ave stavebních pracích železobetonová deska. Je tato deska míněná jako podklad pro dopadovou plochu z pryžového recyklátu?

Odpověď: Železobetonová deska je opravdu míněna jako podklad pro dopadovou plochu z pryžového recyklátu.

2. V projektové dokumentaci je specifikována jako podklad pod pryžovou dopadovou plochu železobetonová deska. Je nutné se striktně držet zadávací dokumentace a kalkulovat s touto železobetonovou deskou, nebo je možné ji nahradit štěrkovou prosívkou, která by byla dostačující. Pokud je nutné držet se ZD, je možné v tomto bodě alespoň navrhnout alternativní řešení – zdůvodněné jednak funkčností, ale hlavně cenou?

Odpověď: Je nutné se držet zadávací a projektové dokumentace, zadávací řízení nepřipouští variantní řešení.

S pozdravem

RNDr. Zuzana Kadlecová
vedoucí odboru regionálního rozvoje