

Příloha č. 1 ke Smlouvě o připojení /SoBSoPV

Technické podmínky připojení (dále jen TPP) k distribuční soustavě vn, vvn č. 4120654946

Obdrželi jsme Váš požadavek na připojení nového odběrného místa rezervovaným příkonem **5.000 kW** v lokalitě **Velemyšleves, Minice 337/14, Minice**, uplatněný Vámi podanou žádostí ze dne 01.02.2011. Tento požadavek bude možné realizovat po splnění následujících podmínek: Dle smlouvy Z_S42_12_0000025854 je na PZ Triangle bezplatná rezervace 20MW. **K dnešnímu dni připojeno 4120106642 4,9MW, 4120037052 (OM 100154854) 6MW, požadováno 4120635903 5MW, 4120583275 3,2MW. Celkem 19,1MW. Doplatek 4,1MW.**

Připojení odběrného místa je z napěťové hladiny 22kV a podle pravidel vyhlášky 51/2006 Sb., "Pravidel provozování distribuční soustavy", "Připojovacích podmínek provozovatele" a "Podmínek distribuce elektřiny".

Před zahájením odběru bude nutné následujícím způsobem připojit odběrné místo na zařízení distribuční soustavy v majetku provozovatele: Smyčka na kabel VN, který prochází v hraně parcely. Osazena předávací stanice KKK. Umístění měření bude upřesněno při zpracování PD.

V místě odběru bude postavena transformační stanice VN/NN. Investorem a vlastníkem transformační stanice bude žadatel. Projektovou dokumentaci této transformační stanice požadujeme předložit k odsouhlasení. V místě odběru bude vybudována předávací stanice VN v provedení KKK, která bude smyčkově napojena na vedení 22kV, investice ČEZ Distribuce, a.s. Výstavba trafostanice bude investována žadatelem. Použitá technologie části zařízení bude odpovídat schváleným standardům vybraného materiálu používaného v distribučních zařízeních provozovatele. Provozním pracovníkům provozovatele bude ze strany žadatele zajištěn neomezený přístup k části zařízení VN trafostanice, ve které bude umístěna kobka měření za účelem provádění potřebných manipulací, údržby a oprav.

Vybudovaná energetická zařízení TS, která zůstávají v majetku žadatele, jsou ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 20/79 Sb. vyhrazeným elektrickým zařízením. Provoz, údržbu, opravy a revize tohoto zařízení může provádět pouze subjekt oprávněný k těmto činnostem na základě výše uvedené vyhlášky. Provozovatel jakožto jeden z oprávněných subjektů Vám nabízí zajištění všech výše uvedených činností. Naše společnost Vám rovněž nabízí možnost zajištění výstavby elektrického zařízení formou finální dodávky. Tento způsob spolupráce umožňuje využití výhodnějších cen dodávek a materiálů i pro Vaši akci a dále umožňuje lepší koordinaci prací a uvádění zařízení do provozu.

Měřicí zařízení pro obchodní měření odběru el. energie bude osazeno na straně VN části žadatele. Dle vyhlášky 218/2001 se bude jednat o měření typu A. Měřicí zařízení a měniče **MTR P150A5 a N22K100** musí být dle zákona 458/2000 Sb. §49 ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) odst. (6) umístěny v takové části trafostanice, kde bude ze strany zákazníka zajištěn neomezený přístup pro pracovníky provozovatele za účelem provádění kontroly, odečtů, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. A dle §49 odst. (2) je žadatel povinen zajistit osazení měničů a skříně měření včetně jejich propojení, které bude ukončeno ve skříně měření na zkušební svorkovnici. Použitý typ měničů musí mít tzv. Úřední vzor pro ČR ("Rozhodnutí o schválení typu měřidla" vydané ČMI Brno) a měniče musí být ověřeny státní zkušebnou (výrobcem nebo jiným Státním metrologickým střediskem). Provedení měřicí skříně musí být v souladu s "Pravidly provozování distribuční soustavy". Měřicí soupravu dodá provozovatel.

Podle vyhlášky č. 51/2006 Sb. vzniká konečnému zákazníkovi povinnost uhradit před uzavřením smlouvy o připojení podíl žadatele na nákladech provozovatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu bude stanovena dle prováděcího právního předpisu platného v době uzavírání smlouvy. V současné době činí podíl **3.280.000,- Kč**. Podrobné podmínky termínu a výše platby projednejte urychleně ve vlastním zájmu na kontaktní adrese uvedené v záhlaví tohoto dopisu. Příslušnou částku zaplatte bezhotovostně na účet dodavatele č. 35-4544580267/0100, variabilní symbol: 3990654946.