

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

7. 9. 2015

Bod programu:

48.

Věc:

Aktualizace č. 26 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

Důvod předložení:

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na svém území. Podle ust. § 4 odst. 2 tohoto zákona kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území, při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Nepředstavuje nárok na rozpočet Ústeckého kraje

Zpracoval:

Ing. Monika Zeman, MBA,
zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Arno Fišera,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v RÚK:

usnesení číslo: 218/89R/2015

dne:

18. 8. 2015

hlasování:

pro

9

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

24. 8. 2015

Přizvání k jednání:

Přílohy:

1. Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 26

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

aktualizaci č. 26 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, která obsahuje aktualizaci technického řešení odvedení a čištění odpadních vod a doplnění stávajícího stavu v místních částech města Louny, Brloh a Nečichy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vyplývá z § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod, v daném územním celku. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.

Pokud se investiční záměr výstavby vodovodů a kanalizací v obcích z různých důvodů odchýlí od řešení navrhovaného v PRVKÚK, žadatelé o dotace absolvují proces schválení aktualizace PRVKÚK zastupitelstvem kraje. Soulad investičního záměru s PRVKÚK je nezbytnou podmínkou pro přiznání dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací z veřejných zdrojů.

Dle současného znění PRVKÚK je v obcích Brloh a Nečichy vybudována kanalizace, která není zakončena ČOV. Do této kanalizace je většina obyvatel napojena přes septiky. Ostatní obyvatelé akumulují odpadní vody v bezodtokých jímkách. V obou místních částech se uvažuje s vybudováním kanalizace DN 300 zakončené aktivační ČOV (ČOV Brloh pro 150 EO a ČOV Nečichy pro 120 EO).

Město Louny v obou případech upřednostnilo koncepci rekonstrukce stávající kanalizace (nákladově se obnova prostřednictvím PRVKÚK neřeší – viz stanovisko MZE čj. 40532/2015-MZE-15132 ze dne 20. 7. 2015) a dostavby stávající jednotné kanalizace zakončené kořenovou ČOV II. generace.

Dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (dále jen „Pravidla“), schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje Usnesením č. 99/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013, se v případě změny technologie ČOV jedná o změnu koncepce technického řešení. Předložený návrh Města Louny byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen z technicko – ekonomického, provozního hlediska, podle platných Pravidel, s použitím platného znění Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 401/2010-15000 a s použitím Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Návrh aktualizace PRVKÚK č. 26 byl v souladu s § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích projednán s Ministerstvem zemědělství, které k navrhované aktualizaci technického řešení nemá zásadní připomínky, souhlasné stanovisko bylo vydáno se zásadní podmínkou, že budou akceptována vyjádření a stanoviska správce povodí Povodí Ohře, státní podnik, čj.037200-2738/2014 ze dne 13. 2. 2014 a čj. 037200-1825/2015 ze dne 28. 1. 2015. Podmínky uvedené v těchto stanoviscích budou předmětem navazujících správních řízení (územní, stavební, vodoprávní). Návrh změny byl dále projednán s dotčeným orgánem územního plánování a s vodoprávním úřadem. Z vodoprávního hlediska je navrhovaná změna žádoucí, odpadní vody jsou nyní vypouštěny v obou místních částech volnými výustěmi. Povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace nezakončené ČOV je v obou místních částech časově omezeno, nejdéle však do června 2017. Problematika kořenových ČOV, byla konzultována se správcem povodí, výsledkem je, že pro obce s tímto typem osídlení (nižší počet obyvatel) a stávající jednotnou kanalizací, je kořenová ČOV nejlepší variantou. V PRVKÚK se uvažovalo s aktivační ČOV, současně s ní by bylo vhodné vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci. Naopak při využití kořenové ČOV je možné změnu stávající jednotné kanalizace realizovat postupně (etapově).

Navržené řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska optimální. Aktualizace č. 26 PRVKÚK přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu či Evropských fondů.