

Změna 2008
Změna 2015 návrh

CZ042.3507.4207.0174 Vršovice
.0174.01 Vršovice

identifikační číslo obce 018661
kód obce 00001

Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou
Změna 2015 je vyznačena modře kurzívou

PODKLADY

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. ÚPN SÚ Vršovice – Ing. Chlouba – 02/1998
7. *Žádost obce Vršovice v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., ze dne 13. 3. 2008*
8. *Návrh obce Vršovice na změnu PRVKÚK z května 2015, zpracovaný Ing. Robertem Klementem.*

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Vršovice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 174 - 180 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Vršovice je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039.23, který je napojen na oblastní vodovod Přísečnice.

Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Změna 2008

Změna 2015_návrh

Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Předpokládá se postupná rekonstrukce řadů.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Obec Vršovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

xxxxx

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Vršovice v celkové délce 2639 m (1852,4 m gravitační PVC DN 250, 786,6 m výtlaky PP DN 80 se třemi čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na stávající výtláčné potrubí Černice - Louny, které je propojeno na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.

Obec bude odkanalizována tlakovou kanalizací v dimenzích DN 80 a DN 50. Z produkčních míst budou splaškové vody přečerpávány do systému tlakové kanalizace zaústěné do stávajícího výtlaku převádějící splaškové vody z Černic a Obory na ČOV Louny. Celková délka tlakové kanalizace je 2 221 m.