

Změna 2010
Návrh změny 2016

**CZ042.3507.4207.0161 Peruc
.0161.08 Telce**

identifikační číslo obce 016553
kód obce 00008

*Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně kurzívou*

PODKLADY

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
3. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
4. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
5. Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrouurbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994
6. *Žádost obce Peruc o změnu PRVKUK ze dne 24. 3. 2010*
7. *Žádost obce Peruc o změnu PRVKÚK ze dne 24.6.2016*

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Telce leží východně od Loun v nadmořské výšce 290 - 340 m n. m. Jedná se o obec, kde žije do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 76 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec nezasahuje do žádného ochranného pásma. Obcí protéká Skalský potok a je zde rybník. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V obci Telce není vodovod. Obec je zásobována individuálně domovními studnami. Kvalita vody v těchto studnách neodpovídá vyhl. 376/ 2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. V době delšího sucha je vydatnost studní nedostatečná.

xxxxx

Změna 2010

Návrh změny 2016

V současné době probíhá výstavba přívodního řadu „J“ - PVC DN 150, dl. 4532 m s napojením na stávající vodovod v Panenském Týnci a s ukončením v novém zemním vodojemu 2 x 150 m³ U Klobuk, který je součástí stavby. Na řadu „J“ bude realizována armaturní redukční šachta pro připojení Úherců a druhá armaturní redukční šachta pro připojení Kokovic.

Z vodojemu U Klobuk je veden zásobní řad „L“ do obce Klobuky PVC DN 100, dl. 805 m. V souběhu s řadem „L“ je veden odpad z vodojemu PVC DN 200, dl. 812 m, který je ukončen ve stávající zatrubněné strouze a součástí je vybudování horské vpusti a spojné šachty.

Z vodojemu U Klobuk je dále veden řad „K“ PVC DN 100 dl. 812 m pro Telce, který dále pokračuje PVC DN 80, dl. 1174 m do Vrbičan.

V roce 2004 proběhne kolaudace nových rozvodných řadů v obci včetně nového zdroje pitné vody – vrtu. Následně bude provedeno propojení obou vodovodů na vodovod z Panenského Týnce.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrtu Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

xxxxx

S ohledem na velikost obce Telce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

V obci Telce je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5 km. Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních vod o velikosti 300 EO.

Změna 2010

Návrh změny 2016

Z důvodu napojení obce Vrbičany na kanalizační systém obce Telce bude posílena kapacita ČOV na 600 EO.