

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 5.11.2019  
Špisová značka: KUUK/5269278897/2019/ZPZ/I-129  
Jednací číslo: KUUK/151142/2019  
JID: 179997/2019/KUUK  
Počet listů/příloh: 3  
Vyřizuje/linka: Ing. Barbora Svěcená/125  
E-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 29. 11. 2019

## ČOV Loučná pod Klínovcem – rozšíření ČOV

### ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán věcně příslušný podle § 107 odst. 1 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)

**Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, IČ 47700521,**

I.

#### mění

podle § 12 odst. 2 vodního zákona s použitím nař. vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **povolení k vypouštění odpadních vod** do vod povrchových udělené rozhodnutím čj. 2310/ZPZ/11/I-080.3 ze dne 23.4.2012 ve znění rozhodnutí čj. 1939/ZPZ/15/I-095.2 ze dne 29.12.2015 ve znění rozhodnutí čj. KUUK/78897/2019/ZPZ ze dne 11.6.2019, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod umístěné na pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Loučná pod Klínovcem do toku Polava/Pohlbach (p.č. 584 v k.ú. Loučná pod Klínovcem), tak, že povoluje vypouštění odpadních vod

#### v množství

| $\text{l.s}^{-1}$ max | $\text{l.s}^{-1}$ prům. | $\text{m}^3$ za měsíc | $\text{m}^3$ za rok |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 11,9                  | 4,1                     | 10 950                | 91 750              |

#### a v jakosti

|                    | „p“ $\text{mg.l}^{-1}$ | „m“ $\text{mg.l}^{-1}$ | max. t za rok |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BSK <sub>5</sub>   | 15                     | 25                     | 1,1           |
| CHSK <sub>Cr</sub> | 70                     | 120                    | 5,1           |
| NL                 | 15                     | 25                     | 1,1           |
| N-NH <sub>4</sub>  | průměr 3               | 6                      | 0,3           |
| P <sub>celk.</sub> | průměr 3               | 6                      | 0,3           |

**Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Název kraje: Ústecký

Název obce: Loučná pod Klínovcem

Název katastrálního území: Loučná pod Klínovcem

Parcelní číslo dle katastru nemovitostí – místo vypouštění odp. vod: p.č. 24/1

Hraniční vodní tok č.: S 184, hraniční úsek XVI, mezi hraničními znaky 8/6 a 8/7

Název vodního toku: Polava/Pohlbach

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-15-03-0040-0-00

Říční km vodního toku: 14,64

Umístění jevu vůči břehu: pravý břeh

Přímé určení polohy (souřadnice): 838821, 991484

Druh vypouštěných vod: městské odpadní vody

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

Velikost zdroje znečištění v EO: 2000

Platnost povolení: **deset let** od uvedení rekonstruované ČOV do trvalého užívání.

**K povolení se stanoví tyto povinnosti a podmínky :**

1. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno indukčním průtokoměrem. Jeho správnost bude ověřována podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, v souladu s vyhl.č. 262/2000 Sb., v platném znění.
2. Sledování vypouštěných odpadních vod:
  - v profilu: na odtoku z čistírny odpadních vod
  - četnost sledování: 12 x ročně,
  - typ vzorků: A, přizpůsobený vypouštění SBR reaktoru,
  - způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod: jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny analytickými metodami stanovenými metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (Věstník č. 4/2016). V případě změny nebo zrušení příslušné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní.
3. Rozbory vzorků a jejich odběry budou prováděny oprávněnou laboratoří.
4. Výsledky rozborů včetně protokolů o rozbořech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů o měření objemu vypouštěných vod a protokolů o ověřování a kalibraci měřidel budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.
5. Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění budou předávány 1 x ročně zdejšímu vodoprávnímu úřadu a dalším oprávněným subjektům prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona, a to do 28.2.následujícího roku. Výsledky měření budou předány v rozsahu podmínek č. 1 a 2.
6. Jakékoli anomálie ve sledovaných ukazatelích a poruchy, havárie a odstávky ČOV budou oznámeny správci toku a vodoprávnímu úřadu bezodkladně.

## II.

ve společném povolení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

### **schvaluje stavební záměr**

#### **„ČOV Loučná pod Klínovcem – rozšíření ČOV“.**

Jedná se o dostavbu stávající čistírny odpadních vod a doplnění třetího reaktoru typu SBR na pozemcích p.č. 24/1 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda) a st. 328 (druh pozemku zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Loučná pod Klínovcem.

Účelem stavby je zvýšení kapacity stávající ČOV z 850 EO na 2000 EO.

#### Popis stavby:

Přístavba stávajícího objektu ČOV představuje polozapuštěný objekt navazující na stávající ČOV půdorysných rozměrů 9,6 x 12,2 m. Podzemní část bude tvořit ŽB nádrž s užitným prostorem 410 m<sup>3</sup>, nadzemní část bude sloužit pro ovládání prvků reaktoru. Jiných než výše uvedených pozemků se stavba nedotkne.

#### Stavba se člení na stavební objekty

SO 01 ČOV Loučná

SO 01.1 Objekt ČOV

SO 01.2 Zpevněné plochy, terénní a parkové úpravy

#### a provozní soubory

PS 01 ČOV Loučná

DPS 01.1 Strojní část

DPS 01.2 Elektromotorická část, ASŘTP a přenos informací.

#### Pro stavbu se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona a 94p stavebního zákona tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované právnickou osobou Vodohospodářský podnik a.s., IČO 62623508, se sídlem Pražská 87/14, Vnitřní město, 301 00 Plzeň, v listopadu 2018, zak. č. 2117.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu dokončení stavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
4. Stavebník oznámí Ministerstvu vnitra ČR termín zahájení a dokončení stavby.
5. Severně od ČOV v její bezprostřední blízkosti se nachází strmý svah, který nesmí být stavbou nijak dotčen, nesmí být káceny dřeviny a keřové plochy z důvodu oddělení budovy ČOV od biokoridoru.
6. Při stavebních pracích bude postupováno podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
7. Stávající kanalizační zařízení budou před zahájením prací vytyčena pracovníky provozovatele ČOV.
8. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel větší než 500.
9. Použité materiály budou před zahájením stavby odsouhlaseny provozovatelem ČOV.
10. Před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení bude zdokumentován (pořízena fotografie a zápis do stavebního deníku) stav hraničního znaku 8/6 C.
11. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby budou po dokončení stavby ověřeny ve **zkušebním provozu**, který bude trvat minimálně 6 měsíců.

12. Stavbu lze užívat na základě provedené kolaudace. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na příslušném formuláři (příloha č. 14 vyhl. č. 183/2018 Sb.) a doložena povinnými podklady včetně:

- geometrického plánu,
- dokumentace skutečného provedení, pokud došlo k odchylkám proti schválenému záměru,
- zápisu o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
- dokladů prokazujících shodu vlastností použitých výrobků,
- dokladu o provedení zkoušky vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 příp. zkoušky těsnosti podle ČSN 6909,
- fotografií a zápisů do stavebního deníku dokumentujícími stav hraničního znaku,
- dokladů o nakládání s odpady, které budou zařazeny podle přílohy k vyhl. č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů,
- smlouvy s provozovatelem zařízení pro likvidaci kalů z ČOV,
- dokladu o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce, pokud je obcí vedena a pro účely jejího vedení je vydána obecně závazná vyhláška.

13. Stavba bude dokončena do **06/2021**.

## Odůvodnění

Dne 17.4.2019 podala právnická osoba Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČ 47700521, prostřednictvím právnické osoby Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČO 49789228, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových uděleného rozhodnutím čj. 2310/ZPZ/11/I-080.3 ze dne 23.4.2012 ve znění rozhodnutí čj. 1939/ZPZ/15/I-095.2 ze dne 29.12.2015 ve znění rozhodnutí čj. KUUK/78897/2019/ZPZ ze dne 11.6.2019, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod umístěné na pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Loučná pod Klínovcem do toku Polava/Pohlbach (p.č. 584 v k.ú. Loučná pod Klínovcem)

v množství

| $\text{l.s}^{-1}$ max | $\text{m}^3$ za měsíc | $\text{m}^3$ za rok |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4,9                   | 6 000                 | 50 000              |

a v jakosti

|                    | „p“ $\text{mg.l}^{-1}$ | „m“ $\text{mg.l}^{-1}$ | max. t za rok |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BSK <sub>5</sub>   | 22                     | 30                     | 0,65          |
| CHSK <sub>Cr</sub> | 75                     | 140                    | 2,7           |
| NL                 | 25                     | 30                     | 0,74          |

Zároveň žadatel požádal o schválení stavebního záměru „ČOV Loučná pod Klínovcem – rozšíření ČOV“ (dále též „**stavební záměr**“). Jedná se o dostavbu stávající čistírny odpadních vod a doplnění třetího reaktoru typu SBR na pozemcích p.č. 24/1 a st. 328 v k.ú. Loučná pod Klínovcem. Účelem stavby je zvýšení kapacity stávající ČOV z 850 EO na 2000 EO.

K řízení byly shromážděny tyto podklady:

- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Kadaň ze dne 13.2.2019,
- souhrnné vyjádření odboru ŽP MěÚ Kadaň ze dne 14.2.2019,

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Kadaň ze dne 22.2.2019,
- závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší MěÚ Kadaň ze dne 4.4.2019,
- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kadaň ze dne 13.2.2019,
- sdělení odboru dopravy MěÚ Kadaň ze dne 31.1.2019,
- vyjádření města Loučná p. Kl. ze dne 21.1.2019,
- povolení ke kácení mimolesních dřevin MěÚ Loučná p. Kl. čj. MULouč 186/2019,
- vyjádření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 9.1.2019 a ze dne 27.5.2019,
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 4.4.2019,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 5.2.2019,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 7.2.2019,
- vyjádření Vodáren a kanalizací KV k PD ze dne 28.1.2019,
- připomínky Vodáren a kanalizací KV ze dne 6.8.2019,
- stanovisko Ministerstva zemědělství ze dne 7.6.2019,
- stanovisko německé strany předané prostřednictvím MŽP elektronicky dne 5.11.2019,
- Zápis o 21. zasedání Stálého výboru Sasko, bod 6.10.

Opatřením ze dne 21.5.2019 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o jeho zahájení a poučil je o jejich právu seznámit se s podklady rozhodnutí a uplatnit námitky, popř. důkazy ve stanovené lhůtě. Zároveň upozornil, že rozhodnutí bude vydáno po projednání s německou stranou v souladu s článkem 12 odst. 3 „Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství“, zveřejněné ve sbírce pod č. 66/1998 Sb.


Při 21. zasedání Stálého výboru pro saský hraniční úsek Česko-německé komise pro hraniční vody v červnu 2019 požádala německá strana o vysvětlení dopadů záměru na cíle Rámcové směrnice. Vodoprávní úřad spolu se správcem vodního toku Povodí Ohře, státní podnik, záměr posoudil z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a konstatoval, že je realizace předmětného záměru možná, neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Při 21. zasedání Stálého výboru Sasko vyslovila německá strana i požadavek na stanovení limitů  $P-PO_4$  a  $P_{celk.}$  ve vypouštěných odpadních vodách. Vodoprávní úřad stanovil pouze limity pro ukazatel  $P_{celk.}$ , a to nad rámec požadavků české legislativy, neboť pro  $P-PO_4$  ve vypouštěných odpadních vodách ani ve vodách povrchových nejsou v České republice limity stanoveny a nejsou ani stanoveny metody jeho sledování (analytické metody).

Dne 24.7.2019 zaslal vodoprávní úřad návrh výroku zohledňující i výše uvedené požadavky německé strany (kromě sledování  $P-PO_4$  ve vypouštěných odpadních vodách) a požadavky ostatních zúčastněných osob (účastníků řízení i dotčených orgánů) všem zúčastněným osobám. Připomínky, které dne 6.8.2019 zaslal k návrhu rozhodnutí provozovatel Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., zapracoval vodoprávní úřad do výroku rozhodnutí. Ve svém vyjádření, které dne 5.11.2019 obdržel vodoprávní úřad z MŽP, se německá strana vyjádřila v tom smyslu, že s návrhem rozhodnutí souhlasí, a dodala, že v roce 2020 provede kontrolu kvality vody ve vodním toku Polava/Pöhlbach, do kterého jsou zároveň vypouštěny odpadní vody z ČOV Oberwiesenthal, a to za účelem zjištění podílu obou čistíren na množství  $N-NH_4$ ,  $P-PO_4$  a  $P_{celk.}$  ve vodním toku.

Závěrem vodoprávní úřad konstatuje, že limity znečištění, které pro vypouštění odpadní vody stanovil v rozhodnutí, jsou přísnější, než stanovuje nařízení vlády č. 401/2015 Sb. za použití nejlepší dostupné technologie. Při svém rozhodování vzal v úvahu všechny požadavky zúčastněných osob a zapracoval je do výroku rozhodnutí, kromě požadavku německé strany na stanovení limitů anorganického fosforu ve vypouštěných odpadních vodách, neboť v České republice nejsou v odpadních ani povrchových vodách stanoveny limity ani analytické metody jeho sledování. Vodoprávní úřad je přesvědčen, že za předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností nedojde vypouštěním odpadních vod z dostavěné čistírny odpadních vod Loučná pod Klínovcem a po doplnění třetího reaktoru k ohrožení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů.

## **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.



**RNDr. Tomáš Burian**  
vedoucí oddělení životního prostředí

### **Rozdělovník:**

#### **účastníci řízení:**

- Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech – prostřednictvím Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., Ing. Jiří Chochol
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
- Město Loučná pod Klínovcem
- Povodí Ohře, státní podnik
- Krajský úřad Ústeckého kraje - prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
- ~~CETIN a.s.~~ *neplatí souč.*
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

#### **dotčené orgány:**

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – RNDr. Jarmila Skybová
- Ministerstvo zemědělství, Úsek vodního hospodářství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1- Ing. Dana Lídlová
- Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, odd. státních hranic
- Městský úřad Kadaň, OŽP

*na vědomí:*

*Vodokorp. podnik a.s., Ivo Kozalup*



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

Doručeno dne: 28.5.2019

JID: 27310/2019



MVCRX04HOT52  
prvotní identifikátor

odbor všeobecné správy  
oddělení státních hranic  
náměstí Hrdinů 1634/3  
140 21 Praha 4

Č. j. MV- 3855-4/VS-2019

Praha 27. května 2019  
Počet listů: 2

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Velká Hradební 3118/48

**400 02 Ústí nad Labem**

## VYJÁDŘENÍ

Ministerstvo vnitra je ve smyslu § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dotčeným orgánem, o kterém to stanoví zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích ve znění pozdějších předpisů. Na základě § 8 písm. f) zákona o státních hranicích se Ministerstvo vnitra vyjadřuje ke stavebám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic.

Oddělení státních hranic odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra obdrželo Vaši žádost ze dne 21. května 2019 o stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „**Loučná – rozšíření ČOV**“, umístěné na pozemcích p. p. č. 24/1 a p. p. st. 328 v k. ú. Loučná pod Klínovcem.

Na základě posouzení zaslané projektové dokumentace k vydání územního a stavebního povolení na stavbu Loučná – rozšíření ČOV neuplatňujeme připomínky za předpokladu, že budou splněny následující požadavky obsažené v odůvodnění.

## O d ů v o d n ě n í

Umístění stavby a stavba Loučná – rozšíření ČOV nebude mít vliv na průběh a vyznačení státních hranic při splnění těchto podmínek:



- 1) Stavba zasahuje do bezprostřední blízkosti státních hranic se Spolkovou republikou Německo v hraničním úseku XVI u hraničního znaku 8/6 C. Státní hranice jsou zde pohyblivé a procházejí střednicí hraničního vodního toku Polava (Pöhlbach). Stavebním opatřením nesmí dojít k poškození a ke změně hraničního znaku 8/6 C. V případě poškození, resp. zničení hraničního znaku bude jeho oprava zabezpečena oddělením státních hranic na náklady stavebníka. V této souvislosti požadujeme v rámci stavby, před zahájením stavebních prací (při předání staveniště zhotoviteli), zadokumentování (foto a zápis ve stavebním deníku) případného poškození uvedeného hraničního znaku. V době realizace stavby doporučujeme dotčený hraniční znak v tomto prostoru ochránit vhodným způsobem (betonovou skruží, dřevěným bedněním apod.).
- 2) Stavebník je povinen oznámit oddělení státních hranic odboru všeobecné správy MV termín zahájení stavby (včetně zjištění případného poškození hraničního znaku) a termín dokončení stavby.

Současně upozorňujeme, že při všech stavebních záměrech nebo jiných činnostech je třeba na základě ustanovení § 7 citovaného zákona ponechat podél státních hranic na úsecích přímého vyznačení volný hraniční pruh o šíři 1 metru a v případě nepřímého vyznačení průběhu státních hranic volnou kruhovou plochu o poloměru 1 metru kolem každého hraničního znaku. Rovněž tak v bezprostřední blízkosti státních hranic (v souladu s § 5 citovaného zákona se „bezprostřední blízkostí státních hranic“ rozumí prostor do 50 metrů od státních hranic) je třeba vždy funkčně upřesnit specifikaci vybavení předmětného pozemku.

**Ing. Jan Zvěřina**  
**vedoucí oddělení státních hranic**

Vyřizuje: Mgr. Milan Plaček  
tel. č.: 974 816 553



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Doručeno dne 07. 06. 2019

JID: 94298/2019

28735/2019-MZE-15121/1



000314841182

ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a  
protipovodňových opatření  
ČÍSLO ÚTVARU: 15120

VÁŠ DOPIS ZN.: KUUK/67750/2019/ZPZ  
ZE DNE: 23. 5. 2019

SPISOVÁ ZN.: 15VD74/2019-15121  
NAŠE ČJ.: 28735/2019-MZE-15121

VYŘIZUJE: Ing. Dana Lídlová  
TELEFON: 221812376  
E-MAIL: Dana.Lidlova@mze.cz  
ID DS: yphaax8

Krajský úřad Ústeckého kraje,  
odbor životního prostředí a  
zemědělství  
Velká Hradební 3118/48  
Ústí nad Labem-centrum  
400 01 Ústí nad Labem

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 7. 6. 2019

### ČOV Loučná pod Klínovcem - rozšíření ČOV

Předmětem žádosti o stanovisko je změna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových uděleného rozhodnutím čj. 2310/ZPZ/11/I-080.3 ze dne 23. 4. 2012, ve znění rozhodnutí čj. 1939/ZPZ/15/I-095.2 ze dne 29. 12. 2015, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Loučná pod Klínovcem do toku Polava/Pohlbach, kde po vybudování třetí linky budou vody vypouštěné z ČOV splňovat následující parametry množství a jakosti:

| $Q_{\text{prům}}$ [l/s]        | $Q_{\text{max}}$ [l/s] | $Q_d$ [m <sup>3</sup> /měs] | $Q_{r\text{max}}$ [m <sup>3</sup> /r] |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 4,1                            | 11,9                   | 10 950                      | 91 750                                |
|                                | p [mg/l]               | m [mg/l]                    | balance [t/r]                         |
| BSK <sub>5</sub>               | 15                     | 25                          | 1,1                                   |
| CHSK <sub>Cr</sub>             | 70                     | 120                         | 5,1                                   |
| NL                             | 15                     | 25                          | 1,1                                   |
| N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 3                      | 4                           | 0,3                                   |

Dále má být vydáno společné povolení podle § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro záměr „ČOV Loučná pod Klínovcem – rozšíření ČOV“. Jedná se o dostavbu stávající čistírny odpadních vod a doplnění třetího reaktoru.

Vzhledem k tomu, že správce příslušného významného vodního toku – Povodí Ohře, státní podnik – dle dopisu č.j. POH/00921/2019-4/037200 ze dne 4. 4. 2019 souhlasí s uvedeným záměrem, neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu, nemáme ke změně povolení vypouštění odpadních vod a vydání společného

povolení, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky výše uvedeného stanoviska státního podniku Povodí Ohře, žádné námitky.

Toto stanovisko lze považovat za stanovisko dle § 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Alena Binhacková  
ředitelka odboru

Otisk úředního razítka

v z. Ing. Mgr. Klára Michalíková