



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 94852/2017 VYST
SPIS. ZN.: MUKV – S 10966/2017 VYST
POČET LISTŮ: 3
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE: Ing. Milena Jakeschová
TEL.:
E-MAIL:
DATUM: 21.12.2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.08.2017 podala společnost

Zahradnictví Flos – Cash & Carry s.r.o., Zahradní 141, Řež, 250 68 Husinec v zastoupení Ing. Zdislavy Sedmíkové, nar.: [redacted] Praha 9, 198 00 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

1. Vydává podle § 79 odst. 1) a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Hydrogeologický vrt CHV-1 a CHV-2 (hloubky 15,00 m a 13,00m)"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 73/15 v katastrálním území Chvatěruby.

Druh a účel umísťované stavby:

Vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm.j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – vrtaná studna bude využívána k zásobování plánovaného areálu Zahradnictví Flos s.r.o. vodou.

Umístění stavby na pozemku:

Vrt CHV – 1 bude umístěn ve vzdálenosti 30,00 m od vrtu CHV – 2. Vrty CHV – 1 a CHV – 2 budou umístěny ve vzdálenosti 112,10 m hranice s pozemkem p.č. 216/2 v k.ú. Chvatěruby. Vrt CHV – 1 bude umístěn ve vzdálenosti 61,25 m od hranice s pozemkem p.č. 630/1 v k.ú. Chvatěruby a vrt CHV – 2 ve vzdálenosti 91,25 m od hranice s pozemkem p.č. 630/1 v k.ú. Chvatěruby.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba bude provedena jako podzemní vrt hloubky 15,00 m a 30,00 m. Výstroj: PVC zárubnice Ø 160 mm s atestem na pitnou vodu, v účinné části perforované, perforace šterbinová (2 mm) popř. kruhová (do Ø 6 mm). Studna bude osazena elektrickým ponorným čerpadlem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemek p.č. 73/15 v k.ú. Chvatěruby se nachází v zastavitelném území obce Chvatěruby. Pozice vrtu se nachází ve vzdálenosti větší než 12 m od okraje místní komunikace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Vrtaná studna bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení „Hydrogeologický průzkum na poz. P.č. 73/15 v k.ú. Chvatěruby – závěrečná zpráva“, zpracovanou RNDr. Vojtěchem Kněžkem, odborná způsobilost v hydrogeologii 1193/2000.
2. Vrt CHV – 1 bude umístěn ve vzdálenosti 30,00 m od vrtu CHV – 2. Vrt CHV – 1 a CHV – 2 budou umístěny ve vzdálenosti 112,10 m hranice s pozemkem p.č. 216/2 v k.ú. Chvatěruby. Vrt CHV – 1 bude umístěn ve vzdálenosti 61,25 m od hranice s pozemkem p.č. 630/1 v k.ú. Chvatěruby a vrt CHV – 2 ve vzdálenosti 91,25 m od hranice s pozemkem p.č. 630/1 v k.ú. Chvatěruby.
3. Budou splněny podmínky dané stanoviskem ze dne 06.09.2017 pod č.j.: 54426/2017-242-Se od Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5:
 - Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltava [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je **uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
 - Z hlediska dalších vodohospodářských zájmů daných zákonem č.254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s povolením stavby vrtaných studní CHV1 a CHV2 na pozemku parc. č. 73/15 k. ú. Chvatěruby a s povolením k nakládání s podzemními vodami za předpokladu splnění těchto podmínek:
 - 1) Odběr podzemní vody bude povolen v žádaném množství pro jednotlivé studny CHV1/CHV2: prům. 1,0/0,7 l/s, max. měsíční 3154/2208 m³/měs., roční 31536 /22075 m³/rok. Budou doplněny hodnoty celkového požadovaného množství odebírané podzemní vody.
 - 2) Upozorňujeme: Dle § 88 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů) se jedná o odběr s povinností platby poplatku za skutečné odebrané množství podz. vod (větší než 6000 m³/rok nebo větší než 500 m³/měs). Pro účely zpoplatnění se v daném případě odebrané množství počítá.
 - 3) Úprava vrtu a jeho okolí bude v souladu s ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody. Studna bude zajištěna proti pronikání povrchové vody při zaplavení pozemku.
 - 4) Pro pitné účely bude odběr schválen hygienikem.
 - 5) Množství a jakost odebírané podzemní vody bude měřeno podle ustanovení § 10 vodního zákona a navazující vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2001 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody. Výsledky měření (ze všech studní zásobujících obecní vodovod) budou dle výše uvedeného § 10 předávány správci povodí, tzn. Povodí Vltavy, státní podnik.
 - 6) Z důvodu postupné aktualizace plánů oblastí povodí Dolní Vltavy doporučujeme stanovit platnost povolení k nakládání s podzemními vodami do roku 2030.

Odůvodnění:

Dne 16.08.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 06.09.2017 pod č.j.: MUKV 57888/2017 VYST.

Stavební úřad určil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona. Předpoklad být účastníkem řízení má podmínku existence vlastnického nebo jiného práva, druhou podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo jiného věcného práva stavební úřad vycházel z dokumentace doložené stavebníkem a z dostupných údajů z katastru nemovitostí. Při posuzování existujícího

práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného dopadu na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, k sousedním mezujícím pozemkům a k pozemkům vlastníků dalších studní v přilehlém okolí. Dle toho vymezil stavební úřad okruh účastníků řízení.

Účastníci řízení mohli k umístění stavby uplatnit své námitky nejpozději v termínu do patnácti dnů od doručení. Během této lhůty nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Chvatěruby. Pozemek p.č. 73/15 v k.ú. Chvatěruby se nachází v zastavitelné ploše EP – výrobní sféra – drobná výroba, řemesla a služby. Pro pozemek p.č. 73/3 v k.ú. Chvatěruby je určeno územním plánem přípustné využití – pro pěstebnictví a zahradnictví.

Umístění stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 24 a, obecné požadavky na využívání území. Pro stavbu vrtané studny stavební úřad vydává pouze územní rozhodnutí o umístění stavby. Stavební povolení a povolení nakládání s podzemními vodami bude vydávat příslušný vodoprávní úřad.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko MěÚ, odboru ŽP, Kralupy nad Vltavou, ze dne 20.12.2017 pod č.j.: MUKV 65222/2017 OŽP.
- Stanovisko ze dne 06.09.2017 pod č.j.: 54426/2017-242-Se od Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Zahradnictví Flos – Cash & Carry s.r.o., Zahradní 141, Řež, 250 68 Husinec.

Účastníci řízení další dotčené osoby:

- Obec Chvatěruby,
- Bielerová Marcela, [redacted] Mladá Boleslav,
- Kondratěvová Hana, [redacted] Mladá Boleslav,
- Matějovský Jiří, [redacted] Praha 1,
- Saibicová Vratislava, [redacted] Kozomín,
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu
v době nepřítomnosti zastoupen
Ladislavou Sobotou

Obdrží:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodějky)

- Ing. Zdislava Sedmíková, [redacted] Praha 9, 198 00
- Obec Chvatěruby

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (dodějky)

- Bielerová Marcela, [redacted] Mladá Boleslav
- Kondratěvová Hana, [redacted] Mladá Boleslav
- Matějovský Jiří, [redacted] Praha 1
- Saibicová Vratislava, [redacted] Rozomín
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Dotčené orgány (dodějky)

- Městský úřad odbor životního prostředí, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Ostatní

- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha
- 1 x spis zde

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.1 písm. g/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 13.09.2017.

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupený
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**Stanovisko vlastníka pozemku
k jeho záboru a použití pro stavbu
„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa“**

Vlastník (spoluvlastník) pozemku: **Zahradnictví flos - Cash & Carry s.r.o**
bytem: **Zahradní 141, Husinec, Rež, 25068**

List vlastnictví: 689 Katastrální území: Chvatěruby Spoluvlastnický podíl: 1/1						
Pozemek parc. č.	Kultura	Způsob využití	Výměra pozemku m ²	Předběžný rozsah záboru m ²	Zábor pozemku	Stavební objekty
73/15	ovoc. sad	ZPF	20 000	791	Dočasný zábor	366 (SČK)

SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM

- s umístěním stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa“ na pozemcích uvedených v tabulce (výměry záboru budou upřesněny geometrickým plánem po vydání územního rozhodnutí)
- s odnětím pozemků ze zemědělského či lesního půdního fondu,
- s kácením dřevin.

Dotčené pozemky jsou vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník.

Vyjádření vlastníka:

Vlastník pozemku parc. č. 73/15 v katastrálním území Chvatěruby (dále jen „Pozemek“) **nesouhlasí** s Vámi uváděným využitím Pozemku, neboť v současné době probíhají práce na rozšíření jeho provozovny formou výstavby nového prodejního střediska (v hodnotě cca vyšších desítek milionů korun) umístěného právě na předmětný Pozemek, který je navíc pozemkem stavebním a Vámi navrhovaným omezením by došlo ke zmaření této realizace a vlastníkovi by vznikla rozsáhlá škoda.

Datum: **10. listopadu 2020**

Podpis vlastníka (spoluvlastníka) pozemku:

Zahradnictví flos – Cash & Carry s.r.o.

Telefon:

Email:

Toto vyjádření bude sloužit pro zajištění přípravy stavby do doby majetkoprávního vypořádání. Pro vydání stanoviska s odnětím ze zemědělského půdního fondu (ZPF), s odnětím pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), k zajištění vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí.



Č. J.: MUKV 7591/2022 VYST
SPIS. ZN.: MUKV-S 1986/2022 VYST
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE: M. Pátková
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 31.01.2022

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Kralupy nad Vlt., odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 11.01.2022 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje společnost EJK s.r.o., sídlem Dražice nad Jizerou 75, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00663115 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

"Chvatěruby parc.č. 73/15-nová odběratelská stanice 2021-85-001 "(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 73/15 v katastrálním území Chvatěruby

Odůvodnění

Dne 11.01.2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu technické infrastruktury stavební úřad podle § 122 odst. 6 stavebního zákona, upustil od závěrečné kontrolní prohlídky, protože byly splněny podmínky podle § 122 odst. 3 k vydání kolaudačního souhlasu.

Na stavbu byl vydán územní souhlas pod č. j. MUKV 22862/2021 VYST dne 05.05.2021. Stavební úřad shledal, že stavba a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

- EJK s.r.o., sídlem Dražice nad Jizerou 75, 294 71 Benátky nad Jizerou, dat.sch. 3ny3nji
- Obec Chvatěruby
- 1 x spis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **127073_000634** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.02.2022 v 11:19:09. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 02.02.2022 10:10:31. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 D2 9F**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Jiří Polák, úředník MěÚ, stavební úřad, 1844, Město Kralupy nad Vltavou**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 02.02.2022 v 11:19:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.02.2022 08:54:20**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Benátky nad Jizerou 1

Česká pošta, s.p. dne 02.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla
DIANA KYSELÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



145610945-193844-220202111852

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.:
SPIS. ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:

MUKV 94038/2022 VYST
MUKV-S 21217/2022 VYST

3
0
0

ROZHODNUTÍ NABÝLO
PRÁVNÍ MOCI
dnem: 18. 01. 2023

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Marie Pátková

DATUM:

20.12.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 19.09.2022 podala společnost Zahradnictví Flos, s.r.o., sídlem Zahradní 14, 250 68 Husinec, IČ: 290 34 027 zastoupena Ing. Zdislavou Sedmíkovou, [redacted] 198 00 Praha 9 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává

I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby:

„Oplocení části pozemku“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 73/15 k.ú. Chvatěruby (dále jen „stavba“).

Popis stavby:

- umístění oplocení bude provedeno podle situace C - 2. a bude provedeno ocelovým pletivem ve dvou provedeních. Východní strana podél komunikace a části severního oplocení budou provedeny jako trvalé oplocení např. ze systému Pilecký - v kombinaci ocelových sloupků a svařovaných panelů s použitím podhrabových desek (např. z betonových sadových obrubníků). Bude použito pletivo s povrchovou úpravou Zn+PVC v barvě zelené. Výška oplocení 2,0 m.

Část severního oplocení, oplocení západní a jižní strany pozemku budou jako dočasné provedeny z čtyřhranného drátěného pletiva s ocelovými sloupky. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o následném rozšíření oplocených ploch, bude toto oplocení provedeno bez podhrabových desek. Jako kotvy budou použity zemní vruty, které umožní následné opětovné použití prvků oplocení v nové poloze. Bude rovněž použito pletivo s povrchovou úpravou Zn+PVC v barvě zelené. Výška oplocení 2,0 m.

II. Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 73/15 k.ú. Chvatěruby dle projektové dokumentace vypracované společností PROARCH, spol. s r.o., autorizovanou ing. arch. Františkem Prajerem, ČKA 02960. 0003764.

80105000001346/2010/07

- 4) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že
 - a) prohlášení Zákazníka podle čl. VII, odst. 1) této smlouvy je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Zákazník nevedl právní stav do souladu s prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy jej k tomu PDS písemně vyzval, nebo
 - b) PDS přerušil dodávku elektřiny z důvodu, že Zákazník porušuje povinnost podle čl. IV, odst. 1; písm. b), a tento stav trvá po dobu delší než 90 dnů.
- 5) Je-li smlouva uzavřena prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je Zákazník (spotřebitel) oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici na kontaktních místech PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.
- 6) Zanikne-li připojovací povinnost PDS podle odstavce 2 a 3,
 - a) Zákazník je povinen nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem připojení odběrného zařízení na základě smlouvy o budoucí smlouvě (čl. I, odst. 2), a
 - b) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohledávce Zákazníka na vrácení Podílu na nákladech.
- 7) Smluvní strany nemohou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, postoupit na třetí osobu nebo k těmto uhraděvkám zřídit záložní smlouvu.
- 8) Jestliže se údaje uvedené v čl. III, odst. 2) až 5) liší od údajů uvedených v žádosti Zákazníka o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě doručené PDS dne 23. 10. 2022 nebo v TPP, platí údaje uvedené v čl. III, odst. 2) až 5).

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Zákazník prohlašuje, že je oprávněn užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této Smlouvy, v případě, že není jejím vlastníkem.
- 2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Zákazník prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že jejich obsahu rozumí.
- 3) Zákazník souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Zákazníkovi; souhlas Zákazníka se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informací, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že nepředají obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovával pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.
- 5) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Další informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 6) Zákazník a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za značitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Fakturu nebude vystavena.
- 7) Touto smlouvou se nahrazují dřívější ujednání smluvních stran, případně jejich právními předchůdci, ohledně připojení odběrného zařízení v odběrném místě.
- 8) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (laksimile).
- 9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit, doplnit nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4122072123

Václav
Mařík

Ing. Zdeněk I inhart
Vedoucí oddělení Obsluha zákazníkŮ

26. 7. 2023
v Plzni

DATUM A N(ŠTO) PODPIS

DATUM A MISTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 23_VN_1010862873

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122072123

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Chvatěruby, kat.území: Chvatěruby, parc.č.73/15, 2/8 01, Chvatěruby
- číslo místa spotřeby: 1001385781
- číslo odběrného místa: 0102650960
- EAN: - pro data spotřeby B591B2400610491584

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě - odběrné místo: Podněrný bod č. 12 na pozemku č. 73/15 nadzemního vedení vn č. VN3543 KR, OKRUH 1
- hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná kabelovými koncovkami kabelové přípojky VN na úsekovém odpojovací přípojce VN
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Úsekový odpojovací přípojky VN
- SJZ Stanice: ME_0748

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napájecí hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný výkon: 78,000 kW
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Převodní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Akumulační topení	4,000	4,000	4,000
Přímotopné topení	19,000	19,000	19,000
Tepelné čerpadlo pohon	0,000	30,000	19,000
Ostatní spotřebiče	20,000	20,000	30,000
Osvětlení	5,000	5,000	5,000

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINNÍKU (COS φ)

- součinnosť: 0,95 + 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: Pro připojení pozemku parc. č. 73/15 v k.ú. Chvatěruby - okres Mělník z hlavičky VN burle na stávajícím příhradovém stožáru VN č. 12, který je situován ve východní části, přeměny namontován bezkontaktný svítlý odpojovací např. typu FIC - dle schváleného standardu, na jehož výstupních svorkách bude připojovací místo odběratele.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

V blízkosti odběrného místa bude vybudována nová kabelová odběratelská TS, která musí být přístupná provozovateli distribuční soustavy (PDS) z veřejně přístupného místa a bude připojena samostatným kabelovým vedením vn (kabelová el. přípojka 22kV). Výstavba předměrné odběratelské TS je výhradně investicí žadatele.

Díle bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena náležitým způsobem:

Bude vybudována kabelová el. přípojka VN (22kV) z nově osazeného odpínače na stávajícím podpěrném bodu VN SJZ č. 12, který je umístěn v trase vedení VN 22 kV na pozemku parc. č. 73/15 a bude ukončena v nové odběratelské TS a je výhradně investicí žadatele.

ZPŮSOB A PROVĚZENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYKORENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně ts
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů: proudů: 125/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- měřičem měřících transformátorů proudů a měřících transformátorů napětí (součástí instalace) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakurační měření bude provedeno jako měření typu B, na směr nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřící transformátory proudů budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázáno vyšší hodnota. Použitý typ měřičů musí mít tzv. úřední vzor (certifikát) pro použití v ČR a musí být ověřeny a provozovány v souladu s právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb. a prováděcí předpisy k němu), zejména musí být ověřeny Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni LSM nebo SM s výkonným panelem, tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, dohledu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkouškami zvonivými schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač na napájecím obvodu. Pokud je u vícečetného distribučního sítě požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije ovládacího. Připojení relé nebo ovládacího z elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami vn, vn pro umístění měřících zařízení v odběrných a předávacích místech napojených ze sítě vn, vn v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

www.cezdistribuce.cz

- 4) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že
- a) prohlášení Zákazníka podle čl. IV, odst. 1) této smlouvy je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Zákazník neurvil právní stav do souladu s prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy jej k tomu PDS písemně vyzval, nebo
 - b) PDS přerušil dodávku elektriny z důvodu, že Zákazník porušuje povinnost podle čl. IV, odst. 1) písm. a), a tento stav trvá po dobu delší než 90 dnů,
- 5) Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je zákazník (spotřebitel) osvobozen od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici na kontaktních místech PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.
- 6) Zanikne-li připojovací povinnost PDS podle odstavce 2 a 3,
- a) Zákazník je povinen nahradit PDS oprávněné náklady, které PDS vynaložil za účelem připojení odběrného zařízení na základě smlouvy o budoucí smlouvě (čl. I, odst. 2), a
 - b) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti poskytnutí Zákazníka na vrácení Podllu na nákladech.
- 7) Smluvní strany nemožou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, postoupit na třetí osobu nebo k těmto pohledávkám přidat záložní smlouvu.
- 8) Jestliže se údaje uvedené v čl. III, odst. 2) až 5) liší od údajů uvedených v žádosti Zákazníka o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě doručené PDS dne 23. 10. 2022 nebo v TPP, platí údaje uvedené v čl. III, odst. 2) až 5).

1) Žákazník prohlásí, že je nadávěn: užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této Smlouvy; v případě, že není jejím vlastníkem.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS www.uszdispozice.cz. Zákazník prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že jejich obsah rozumí.

3) Zákazník souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou zprávu Zákazníka uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Zákazníkovi; souhlas Zákazníka se vztahuje i na zasilání jiných obchodních sdělení podle zák. č. 489/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasiláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu odpovídá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že nepředloží při obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže předložení obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („rounding“) podle energetického zákona nejsou tímto uložena.

5) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s vnitřními aktuálně platnými a účelnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Blíže informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo, je společnost ČEZ Distribuce, a.s., subjektu údajů na požádání poskytne.

6) Zákazník a PDS herou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zornitelné plnění, a proto nepodléhá daní z přidané hodnoty. Platby jsou osvoboděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k prováděným platbám. Faktura nebude vystavena.

7) Touto amplexou se nahrazují dřívejší ujednání amplexních stran, případně jejich právních předchůdců, uhlazeně připojení osobního zařízení v odborném místě.

8) Změnit smlouvu, nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile).

9) Pokud se kterákoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně niewymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují, nahradit neplatné nebo právně niewymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obecným právním a uobchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

34-1717 79472900-400E1C0-201504178 P4:0010:Ca 00295723T074349.dcm D:\CellData\0000704369-90L.G\0010414141.dcm
CONM12/M10C08PIN DecTape23910101 50_0p4devprob15M -308 Zakid 02 -2144773 DocID:0010414141 DocID:0010414141

[illegible][illegible]

14-1170 79-752020 -000EX/200101040178 m, caed/Ca 1005007287374949 0001 CuiXiaDuiXiaoYing04268-99L GEMIN
COMMA/19410318N Dec19pact72564/191 23-7p, bckw/mrb-33M -328 Zskd 02 -434778 CuiD-00106711005514-312

46-17079;Type=Text) 4aaEaU2d01548;178 PaQaeID:Cai:10950723T74249.cnt01 ExpExclD:unpub.m95
GMM/14.1031N Dec Type=ZSval[6] 877pJpJkewrbbshM -c08 ZekID 02 -4343793 ExclD:001124

46-170 PageType) 400E\25015495178.PS;url=C:\Programs\TST\74849.mst DocId:3d010200
GOMM\141031FN Dec Type:ZSheet[6] &"?p=advweb&id=-338 ZskID-02-4144773 DocId:3d010200

[illegible]

Příloha č. 1 smlouvy 23_VN_1010862873

Technická podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122072123

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Chvatěhruby, katastrální území: Chvatěhruby, parc.č./3/15, 2/8 D1 Chvatěhruby
- číslo místa spotřeby: 1001385/81
- číslo odběrného místa: 0102650380
- EAN: - pro data spotřeby 865182400610184584

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Podpěrný bod č. 12 na pozemku č. 73/15 nadzemního vedení vn č. VN3543 Kř. OKRUH 1
- hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná kabelovými koncovkami kabelové přípojky VN na úsekovém odpojovací přípojce VN
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Úsekový odpojovač přípojky VN
- SJZ Stanice: ME_0/48

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 78,000 kW
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Akumulátňárna	4,000	4,000	4,000
Přímotopné topení	19,000	19,000	19,000
Tepelná čerpadla pohon	0,000	30,000	30,000
Osobní spotřebiče	20,000	20,000	20,000
Osvětlení	5,000	5,000	5,000

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINNÍKU (COS φ)

- spotřeba: 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení výše uvedeného zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:
Pro připojení rozvrhu: p.č. 73/15 v k.ú. Chvatěhruby – okres Mělník z hladiny VN bude na stávajícím příhradovém stožaru VN č.12, který je situován ve východní části území narovnatý bezkomorový svahový odpojovač např. typu FLC - dle schváleného standardu, na jehož výstupnici svorníky bude odpojovací místo odběratele.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

V blízkosti odběrného místa bude vybudována nová kabelová odběratelská TS, která musí být přislušená provozovateli distribuční soustavy (PDS) z veřejné přístupné místa a bude připojena samostatným kabelovým vedením vn (kabelová el. přípojka 22kV). Výstavba předměrné odběratelské TS je výhradně investicí žadatele.

Děle bude nutné vybudovat resp. uhradit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Bude vybudována kabelová el. přípojka VN (22kV) z nově nasazeného odpoínače na stávajícím podzemním bodu VN SJZ č. 12, který je umístěn v trase vedení VN 22 kV na pozemku parc. č. 73/15 a bude ukončena v nové odběratelské TS a je výhradně investicí žadatele.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBĚNÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: vně
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudů: 125/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastník měřících transformátorů proudů a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu B, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřící transformátory proudů budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázáno vyšší hodnota. Použitý typ měřícího musí mít tzv. úřední vzor (certifikát) pro použití v ČR a musí být ověřen a provozován v souladu s právními předpisy (zákon č. 505/1990 Sb. a prováděcí předpisy k němu), zejména musí být ověřen Českým metrologickým institutem nebo autorizovaným metrologickým střediskem. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem, tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, revizí, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkouškou svorkovnicí schváleného typu bude umístěn ujetkový odpoínač do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s číselníkem pro měření napětí a proudů. Relé musí být provedeno v souladu s předpisy, předováním s výřádkou č. 358/2020 Sb., PPS a Připojovacími podmínkami vn, vn pro umístění měřících zařízení v odběrných a předávacích místech napojených ze sv. vn, vn v platném znění, které je zveřejněno na Internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

DAŠÍ PODMÍNKY PŘÍPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odněmé místo je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naš zaslání adresu.

Nové budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cedistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘÍPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ S&P

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplňujících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení ochrany měřicích transformátorů proudu.
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení aktualizovaná podle skutečného stavu.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické připojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.
- Plánek skutečného provedení elektrické připojky.
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické připojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické připojky.