

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov

Spisová značka: KUUK/134036/2024/2/ZPZ/JES38
Číslo jednací: KUUK/156867/2024
UID: kuukes920ad87f
Počet listů/příloh: 3/0

Vyřizuje/linka: Mgr. Tereza Krausová/874
Za ochranu ovzduší: Ing. Jana Šeflová/576
Za PZH: Ing. Veronika Dařílková/165

Datum: 05.11.2024

Závazné stanovisko

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES na základě žádosti od společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov ze dne 17.9.2024 pro záměr „Zvýšení skladovací kapacity DCPD – zásobník nového produktu“, na pozemku p.č. 1206/1 v k.ú. Záluží u Litvínova (dále jen „záměr“).

V souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES vydává toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Zvýšení skladovací kapacity DCPD – zásobník nového produktu“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** bez stanovení podmínek.

II.

Orgán ochrany ovzduší **souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), povolen záměr „Zvýšení skladovací kapacity DCPD – zásobník nového produktu“ spol. ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, pro potřeby řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Zásobník nového produktu bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kódem 6.25. Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1 000 m³ nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m³ a manipulace (není určeno pro automobilové benziny).

III.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), **souhlasí** se záměrem „Zvýšení skladovací kapacity DCPD – zásobník nového produktu“ v objektu ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. na základě posouzení rizik závažné havárie zpracované společností Projekty PO, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 48907898.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem projektové dokumentace je vydání povolení pro stavbu nového skladovacího zásobníku H-35 a čerpací stanici. Nový skladovací zásobník bude svým charakterem trvalou stavbou realizovanou uvnitř oploceného areálu ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. Stavební objekty jsou umístěny na bloku č. 37. Využití zásobníku bude pro skladování již vyráběného dicyklopentadienu (DCPD) a nových produktů vznikajících při vlastní výrobě DCPD.

Předmětným záměrem jsou dotčeny složky ochrany ovzduší a prevence závažných havárií.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování opatření tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Posuzovaný záměr zahrnuje nový zásobník určený pro skladování produktů výrobní jednotky DCPD. Celkový objem čtyř stávajících a jednoho nového skladovacího zásobníku pro skladování produktů výrobní jednotky DCPD činí 3 000 m³. Tento bude určený ke skladování vyrobených produktů, a to dicyklopentadienu a methyldicyklopentadienu nebo interního meziproduktu, vratného benzínu. Instalací nového zásobníku a navýšením celkové kapacity se kategorizace zdroje nemění. Odplyny z nového zásobníku budou likvidovány na stávající jednotce TEROX (účinnost odstranění VOC 99,9 %), kde je již instalováno místo pro měření emisí. K zásobníku bude náležet čerpací stanice s čerpadly určenými zejména pro plnění produktu do autocisteren. Čerpadla budou v hermetickém bezucpávkovém provedení.

Zásobník nového produktu bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kódem 6.25. Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1 000 m³ nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m³ a manipulace (není určeno pro automobilové benziny).

Umístění stavby

p. č. 1206/1, p.č. st. 365/578, k.ú. Záluží u Litvínova

adresa záměru: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., blok č. 37, Záluží 1, 436 70 Litvínov

Souhlas je vydán pro potřeby řízení dle stavebního zákona bez podmínek.

Předložená projektová dokumentace „Zvýšení skladovací kapacity DCPD – zásobník nového produktu“ (Intecha spol. s r.o., 22. 8. 2024) řeší zvýšení skladovací kapacity DCPD – zásobníku nového produktu. Využití zásobníku bude pro skladování již vyráběného DCPD a nových produktů vznikajících při vlastní výrobě DCPD.

K emisní a imisní situaci je v odborném posudku „Zvýšení skladovací kapacity DCPD“ (TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., 14. 8. 2024, zak. č. E/6875/2024) uvedeno, že „Instalací nového zásobníku a jeho připojením na stávající jednotku TEROX se očekává navýšení množství hmotnostního toku emisí. S ohledem na měřené hodnoty, které jsou výrazně pod stanovenými emisními limity nedojde po stavbě nového zásobníku k překračování stanovených emisních limitů ani znatelnému vlivu na imisní situaci.“ Dále je v odborném posudku uvedeno, že „Lze tedy konstatovat, že nově instalovaný zásobník je v souladu s Podpůrnými opatřeními k PZKO.“

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: aktualizace k roku 2024, který byl vyhlášen ve Věstníku Ministerstva životního prostředí - č.j. MZP/2024/080/209, květen 2024 – částka 4.

K žádosti bylo přiloženo posouzení rizik závažné havárie k předmětnému záměru zpracované společností Projekty PO, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 48907898 (dále jen „posouzení rizik“). Správný poplatek ve výši 25 000 Kč byl žadatelem uhrazen převodem z účtu dne 23.09.2024.

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií zajistil zpracování posudku k předloženému posouzení rizik u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., se sídlem Jeruzalémská 1283/9, 116 52 Praha 1, IČ 00025950 (dále jen „VÚBP“), který je na základě rozhodnutí MŽP pod č.j.: 67431/ENV/15 ze dne 01.10.2015 jedinou pověřenou právníčkou osobou pro zpracování posudku.

Krajský úřad obdržel dne 11.10.2024 posudek VÚBP, ve kterém je konstatováno, že předmětné posouzení rizik splňuje požadavky a se závěry zpracovatele souhlasí. Konkrétně je uvedeno, že jako potenciální nový zdroj rizika vycházejí dva potrubní rozvody, ale v obou případech je to z důvodu vedení potrubní trasy (potrubního mostu) u hranice objektu společnosti ORLEN Unipetrol RPA. V celkovém posouzení s ostatními zdroji rizika, hodnocenými v bezpečnostní dokumentaci společnosti, jsou tyto potrubní rozvody „překryty“ – v souladu s metodikou selekce zdrojů rizika – jiným zdrojem rizika. Z tohoto důvodu není potřeba provádět další podrobnou analýzu rizika.

S ohledem na výše uvedené rozhodl krajský úřad o vydání souhlasného závazného stanoviska bez stanovení podmínek.

Krajský úřad Ústeckého kraje po provedeném řízení konstatuje, že předložené podklady pro vydání závazného stanoviska k povolení záměru byly dostačující, a proto vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a namísto závazného stanoviska při povolování nového objektu dle § 49 odst. 4 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Irena Jeřábková, MPA
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov