

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

AGC Flat Glass Czech a.s.
Sklářská 450
416 74 Teplice

Spisová značka: KUUK/096605/2025/3/ZPZ/JES237
Číslo jednací: KUUK/104144/2025
UID: kuukes97ffca8e
Počet listů/příloh: 3/0

Vyřizuje/linka: Mgr. Tereza Krausová/874
za PZH: Ing. Veronika Dařílková/165

Datum: 21.07.2025

Závazné stanovisko

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES na základě žádosti společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., Sklářská 450, 416 74 Teplice (dále jen „žadatel“) ze dne 3.7.2025, pro záměr „Záložní palivový systém pro případ přerušení dodávek zemního plynu“ na pozemcích p.č. 655/17 a 690/2 v k.ú. Teplice – Řetenice, dle dokumentace zpracované společností VIATHERM s.r.o., Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava, hl. projektantem Ivanem Vepřekem, č. 2022022 (dále jen „záměr“) v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES, § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „**Záložní palivový systém pro případ přerušení dodávek zemního plynu**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný orgán ve smyslu § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** se změnou stavby před jejím dokončením „Záložní palivový systém pro případ přerušení dodávek zemního plynu“ v objektu společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem projektové dokumentace je změna stavby před jejím dokončením pro záměr instalace LPG hospodářství na výrobu syntetického zemního plynu s veškerým příslušenstvím a rozvodné potrubí syntetického zemního plynu od nového zařízení k napojovacímu bodu na stávajícím páteřním rozvodu zemního plynu do areálu. V rámci vybudování LPG hospodářství budou instalovány 3 kusy podzemních zásobníků na LPG o objemu 104,2 m³, s 80% plněním.

Předmětným záměrem jsou dotčeny složky prevence závažných havárií.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování opatření tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad. II.

Předmětný záměr včetně jeho změny je realizován v objektu zařazeném do skupiny A dle zákona prevenci závažných havárií. V souvislosti s jeho realizací bylo zdejšímu úřadu dne 12.10.2022 předloženo posouzení rizik závažné havárie, ke kterému zdejší úřad zajistil zpracování posudku pověřenou právníckou osobou, tj. Výzkumným institutem práce a sociálních věcí, v. v. i., IČO 00025950 (dále jen „VIPSV“). Následně na základě souhlasného posudku VIPSV ze dne 04.11.2022 vydal zdejší úřad dle ustanovení § 49 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií souhlasné závazné stanovisko k předmětnému záměru ze dne 09.11.2022 pod č.j.: KUUK/165541/2022.

Vzhledem k tomu, že místo původně zamýšlených tří zásobníků, každý o objemu 100 m³ LPG, s 85% plněním (tj. o celkovém množství 255 m³ LPG), budou instalovány tři zásobníky každý o objemu 104,2 m³, ale pouze s 80% plněním (tj. o celkovém množství 250,08 m³ LPG), je zřejmé, že zamýšlená změna záměru nepředstavuje zhoršení bezpečnostních rizik v objektu, a proto zdejší úřad vycházel z původního posouzení rizik závažné havárie předloženého dne 12.10.2022 a rovněž z posudku VIPSV ze dne 04.11.2022 a rozhodl o vydání souhlasného závazného stanoviska bez stanovení podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení záměru (respektive změny záměru) dle § 49 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií.

Z hlediska ostatních složek životního prostředí nemá krajský úřad připomínky.

K žádosti byly předloženy následující podklady:

- Průvodní zpráva zpracovaná společností VIATHERM s.r.o., 07/2024
- Souhrnná technická zpráva zpracovaná společností VIATHERM s.r.o., 07/2024
- Situační výkres širších vztahů, 07/2024
- Katastrální situační výkres, 07/2024
- Technická zpráva, 07/2023
- Průvodní dopis k doplnění žádosti ze dne 2.7.2025, zn. ŽP/Stát/25/17
- Funkční schéma zapojení, V12
- D.1.4.1 Technická zpráva, 07/2023

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
Statuární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice