

# Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Proffa solar s.r.o.  
Tomáše ze Štítného 5504  
430 01 Chomutov

Spisová značka: KUUK/029835/2025/8/ZPZ/JES 139  
Číslo jednací: KUUK/108136/2025  
UID: kuukes97ffdb79  
Počet listů/příloh: 2/0  
  
Vyřizuje/linka: Ing. Martin Šulgan / 361  
  
Datum: 24.07.2025

## OPRAVNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“),

### vydává

v souladu s § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení JES k záměru „**SVR Chomutov**“, spisová značka KUUK/029835/2025/6/ZPZ/JES 139, č. j. KUUK/087941/2025, ze dne 21.07.2025, usnesením.

### Text zřejmé nesprávnosti

- „Projektová dokumentace k výše uvedenému stavebnímu záměru řeší výstavbu areálu pro energetický systém zajišťující služby podpory výkonové stability energetické přenosové soustavy. Tento systém bude obsahovat bateriové uložení (16 kontejnerů s bateriemi typu LiFePO4 a celkovou kapacitou 15,46 MW), dieselagregáty (19 kontejnerů pro dieselagregáty typu KOHLER V715C2 a řídicí systém APM802 s kapacitou 520 kW pro jednotlivý kontejner), nádrž na naftu (50 000 litrů), odporníky (6 odporníků, každý s kapacitou 1 MW), řídicí středisko (monitoring a řízení celého systému) a příslušnou infrastrukturu pro transformaci (9 trafostanic) a distribuci elektrické energie. Areál se bude nacházet na pozemcích p. č. 4192/10, 4338/3, 4339/1, 4340/1 vše katastrální území Chomutov I, obec Chomutov“.

### se nahrazuje textem

- „Projektová dokumentace k výše uvedenému stavebnímu záměru řeší výstavbu areálu pro energetický systém zajišťující služby podpory výkonové stability energetické přenosové soustavy o výkonu 26,548 MW. Tento systém bude obsahovat bateriové uložení (15 kontejnerů s kapacitou jednoho kontejneru 1008 kW + 1 kontejner s kapacitou 340 kW,

celkem 16 kontejnerů s celkovou kapacitou 15,46 MW), diesel generátory (9 diesel generátorů typu KOHLER T1540, 9 x 1,232 kW, celkem 11,088 MW), nádrž na naftu (50 000 litrů), zátěžové odporníky (7 kontejnerů, každý s kapacitou 1 MW, celkem 7 MW), řídicí středisko (monitoring a řízení celého systému, 1 kontejner) a příslušnou infrastrukturu pro transformaci (trafostanice 22 kV/0,4 kV, 6 ks 5000kVA ve dvou objektech, 4 ks 2500 kVA, 1 ks 2x2500 kVA, vše s rozvaděči) a distribuci elektrické energie. Technologie se bude nacházet na pozemku p. č. 4339/1 katastrální území Chomutov I, obec Chomutov.

Ostatní text zůstává bez změn.

## ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 21.07.2025 jednotné environmentální stanovisko k záměru „**SVR Chomutov**“, spisová značka KUUK/029835/2025/6/ZPZ/JES 139, č. j. KUUK/087941/2025. Žadatel, společnost Proffa solar s.r.o., IČO: 14035715, se sídlem Tomáše ze Štítného 5504, 430 01 Chomutov, zastoupená jednatelem společnosti p. Pavlem Faiglem (dále jen „žadatel“), při kontrole vydaného JES zjistil nesrovnalosti v popisu záměru, a to v uvedených počtech a popisu technologických zařízení, které budou použity v rámci realizace tohoto záměru. Krajský úřad byl na tuto skutečnost žadatelem dne 24.07.2025 upozorněn a zároveň požádal o opravu vydaného JES.

S ohledem na výše uvedené krajský úřad z moci úřední vydává toto usnesení dle § 70 správního řádu, kterým opravuje zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí.

## POUČENÍ

Proti tomuto usnesení podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu se nelze odvolat.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

### Na vědomí:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, ID DS: 497beyz  
Magistrát města Chomutov, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 104, 430 01 Chomutov, ID DS: 497beyz