

Změna 2010
Návrh_Změna 2016

CZ042.3507.4207.0146 Hřivice
.0146.03 Touchovice

identifikační číslo obce 016784
kód obce 00003

Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně kurzívou

PODKLADY

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán sídelního útvaru Hřivice – pouze k. ú. Markvarec u Hřivic, Touchovice - 04/1996, Ing., Arch. P. Čermák
7. *Žádost obce Hřivice o změnu PRVKUK ze dne 10. 8. 2010*
8. *Žádost obce Hřivice o změnu PRVKÚK ze dne 14.10.2015*

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Touchovice leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 250 - 275 m n. m. Jedná se o obec, kde žije 45 trvale bydlících obyvatel a je zde 90 rekreačních objektů. Zástavba je soustředěná podél místní komunikace, obec je zastavěna převážně rodinnými domy, obyvatelé pracují převážně v zemědělské výrobě. Území náleží do povodí Ohře. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel mírně vzroste.

Jedná se o obec, kde žije do 160 trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – ZÁSBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Touchovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, 100 % obyvatel je zásobováno vodou individuálně z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů a bakteriologické znečištění.

xxxxx

V současné době je budováno napojení na VDJ Hřivice vodovodními řady PVC DN 80 – 3615 m. Stavba bude dokončena v roce 2004.

Změna 2010
Návrh_Změna 2016

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Obec Touchovice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek a vyváženy na ČOV Louny, 90 % má septiky s odtokem do dešťové kanalizace.

xxxxx

S ohledem na velikost obce Touchovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Louny a septiky doplnit o další stupeň čištění.

Pro zajištění odkanalizování obce Touchovice je navrženo vybudování nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 200 EO, kanalizace DN 250 délky 2174 m, dvě ČS a výtlačné řady délky 75 m.

Splaškové vody z obce Touchovice budou gravitačně (kanalizace DN 250 v délce 1,9 km svedeny do ČS umístěné na pravém břehu vodního toku Hasina a odtud budou výtlačkem (DN 80 v délce 1,2 km) přečerpány na sousední ČOV Hřivice o kapacitě 700 EO.