

Změna 2017

CZ042.3509.4213.0302 Srbice
.0302.01 Srbice

identifikační číslo obce 015293

kód obce 00001

Změna 2017 je vyznačena modře kurzívou

PODKLADY

1. Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
3. Studie na výstavbu RD z roku 2003, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. Míšek
4. Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
5. Údaje provozovatele kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
8. *Žádost obce Srbice o změnu PRVKÚK ze dne 26.4.2016.*

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Srbice leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 203 - 207 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 100 rekreačních objektů. Na území obce je vodní nádrž Modlany. Území obce patří do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 25 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Srbice je zásobována pitnou vodou ze dvou skupinových vodovodů Modlany OP-SK-TP.032 a Teplice OP-SK-TP.037.

Část obce zvaná staré Srbice je zásobována vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je VDJ Srbice – 1 x 50 m³ (237,94 / 244,15 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice - Doubravka II – 2 x 1000 m³ (318,19 / 322,30 m n. m.).

Část obce tzv. nové Srbice jsou zásobované vodovodem OP-SK-037.3. Zdrojem vody je VDJ Teplice - Doubravka I – 2 x 1500 m³ (280,59 / 286,21 m n. m.), který je propojen s VDJ Teplice - Doubravka III 2 x 6000 m³ (278,96 / 285,31 m n. m.).

Změna 2017

Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci a s ní i výměnu azbestocementových potrubí.

NOUZOVÉ ZÁSBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Část obce Staré Srbsice má jednotnou kanalizaci K-TP.033-J.N s vyústěním do Modlanského potoka. Druhá část obce Srbsice má jednotnou kanalizaci K-TP.032-J.N se třemi výustmi. Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. A zbylá 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách s následným vsakováním vyčištěných odpadních vod. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Po roce 2016 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí navrhujeme zrušit kanalizační výusti a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému města Teplice.

Obec plánuje v letech 2016 – 2019 vybudovat kombinovaný kanalizační systém. Kanalizační systém bude tvořen částečně kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600, v celkové délce 1,7 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové délce 1,9 km. Dále bude vystavěn spojovací výtlačný řad z trub DN 200 a DN 225, v celkové délce 2,1 km. Součástí výstavby kanalizačního systému budou také 2 čerpací stanice odpadních vod. Plánovaný kanalizační systém bude zaústěn do stávající kanalizace města Teplice, kterým budou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Plán výstavby kanalizačního systému je rozdělen na 2 etapy.