

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 15.10.2020
Spisová značka: KUUK/134049/2020/ZPZ/MŘ-2020
Číslo jednací: KUUK/156187/2020/ZPZ/Sv/MŘ-2020
Vyřizuje/linka: Ing. Barbora Svěcená /475657125
e-mail: svecena.b@kr-ustecky.cz
Počet listů/příloh: 2/0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (MŘ VS NOD)

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále krajský úřad) jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 107 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místě příslušný podle § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník řízení podle §27 odst. 1 správního řádu)

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,

schvaluje

podle § 115 odst. 17 vodního zákona **aktualizovaný manipulační řád vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov**, který vypracovalo Povodí Ohře, státní podnik, v březnu 2020.

Aktualizace se týká částí II. 1. MŘ VS NOD a II. 2. MŘ ČS Rašovice, Přivaděče průmyslové vody a Podkrušnohorského přivaděče.

Odůvodnění

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 31.8.2020 žádost Povodí Ohře, státní podnik, o schválení aktualizovaného manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov.

Manipulační řád se skládá z manipulačních řádů jednotlivých vodních děl:

II. 1. MŘ VS NOD

II. 2. MŘ Čerpací stanice (ČS) Rašovice, Přivaděče průmyslové vody a Podkrušnohorského přivaděče

II. 3. MŘ Vodní dílo (VD) Otvice

II. 4. MŘ VD Zaječice

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

- II. 5. MŘ VD Újezd a Malé vodní elektrárny (MVE) Ervěnický koridor
- II. 6. MŘ VD Průmyslového vodovodu Nechanice (PVN), ČS a jezu Stranná a MVE PVN - Třebušice
- II. 7. MŘ jezu Jiřetín a vodních děl soustavy v povodí Loupnice a Bílého potoka
- II. 8. MŘ MVE Jirkov – Skluz.

Aktualizace se týká částí II. 1. MŘ VS NOD a II. 2. MŘ ČS Rašovice, Přivaděče průmyslové vody a Podkrušnohorského přivaděče.

Popis změn:

1. Změna manipulací při zimním režimu PPV, neboť v mrazových obdobích nebude již možno využívat oteplenou vodu z Elektrárny Prunéřov v množství a teplotě jako dopsud.
2. Změna minimálního zůstatkového průtoku pod VD Březanec ve vodních tocích Bílina – z původních 100 l.s⁻¹ na 56 l.s⁻¹ (povoleno rozhodnutím Magistrátu města Chomutov čj. MMCH/59059/2020/JHA ze dne 30.3.2020) - a PKP II. – z původních 20 l.s⁻¹ na 10 l.s⁻¹.
3. Zakomponování budoucího provozu rozdělovacího objektu na Vesnickém potoce sloužícího k převodu vody přes gravitační propojení Vesnického potoka do vodního toku Bílina.
4. Oprava kóty přelivu VD Březanec do PKP II.
5. Aktualizace kontaktů, měrných křivek, místopisu, měření, protokolů.

Krajský úřad ověřil, že obsah manipulačního řádu odpovídá požadavkům vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Opatřením ze dne 1.9.2020 doručeným veřejnou vyhláškou uvědomil vodoprávní úřad účastníky, mezi které zahrnul kromě žadatele Statutární město Chomutov a Město Jirkov, o zahájení řízení a stanovil lhůtu 15 dnů k uplatnění případných námitek a důkazů. Ve stanovené lhůtě nebyly námítky ani důkazy uplatněny.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že předmětná změna v manipulaci vodních děl neovlivní negativně vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém uvedou, v jaké rozsahu rozhodnutí napadají a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí.


RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí



Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Rozdělovník:

účastníci řízení

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 01 Chomutov

Statutární město Chomutov

Město Jirkov

Žádáme níže uvedené úřady o vyvěšení této vyhlášky způsobem v místě obvyklým po dobu 15 – ti dnů, o potvrzení doby jejího vyvěšení a sejmutí a vrácení krajskému úřadu.

Magistrát města Chomutova

Městský úřad Jirkov

Krajský úřad Ústeckého kraje

.....
den vyvěšení veřejné vyhlášky

razítko a podpis

.....
den sejmutí veřejné vyhlášky

razítko a podpis

