

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KRIŽAN <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Domovy osob se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.				
Název akce: VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU V OBJEKTU DOZP, ZA HUMNY 580/15, TRMICE <i>Projekt elektroinstalace NN</i>			Místo:	Trmice
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	32/2020
			Datum :	Duben 2020

L1, L2, L3

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R1-1.NP



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTĚ TN


Změna:

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Místo: TRMICE		Investor: DOZP Ústí nad Labem		Ověřil : DPS		Zak.číslo: 32/2020	
KŘÍŽAN		ZODP.PROJEKTANT:		Akce : VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU V OBJEKTU DOZP TRMICE		Měřil: -		Datum: 04/2020	
Strážky 21		Ing.Vostřníl Křížan		Část : Projekt Elektro		Číslo výkresu:		Index:	
403 40 Ústí nad Labem		VYPRACOVAL:		NAPAJENÍ PLOŠINY Z R1-1.NP		E-03.1		-	
Telefon: 472 743 567		Ing.Vostřníl Křížan							

L1, L2, L3

NOVÝ ROZVADĚČ R-VENEK-1.NP



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

Změna:

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		Místo: TRMICE		Investor: DOZP Ústí nad Labem		Ověřil : DPS		Zak.číslo: 32/2020	
KRIŽAN		ZODP.PROJEKTANT:		Akce : VYBUDOVÁNÍ BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU V OBJEKTU DOZP TRMICE		Měřil: -		Datum: 04/2020	
Sřezky 21		Ing.Vlastimil Kržan		Část : Projekt Elektro		Číslo výkresu:		Index:	
403 40 Ústí nad Labem		VYPRACOVAL:		NAPAJENÍ PLOŠINY Z R-VENEK-1.NP		E-03.2		-	
Telefon: 472 743 567		Ing.Vlastimil Kržan							