

# Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

IVITAS, a.s.  
Ruská 83/24  
703 00 Ostrava – Vítkovice  
IČO: 253 57 255

Spisová značka: KUUK/046020/2024/ZPZ/JES1  
Číslo jednací: KUUK/094126/2024  
UID: kuukes9209b6fc  
Počet listů/příloh: 6/0

Vyřizuje/linka: Ing. Jana Zajícová/439  
Za vodní hospodářství: Ing. Barbora Svěcená  
Datum: 24.06.2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší), k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) na základě žádosti spol. ČEZ Teplárenská, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 273 09 941, kterou zastupuje pan Zdeněk Vyškovský, spol. IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 253 57 255 (dále jen „žadatel“), pro záměr „Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov“, (dále též „záměr“) dle dokumentace - žádost o závazné stanovisko dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) s přílohami ze dne 20.03.2024, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr „Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov“

I.

Záměr „Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených v bodu II. tohoto závazného stanoviska.

II.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **povoleno záměr** „Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov“ obsahující tyto stacionární zdroje znečišťování ovzduší:

- Kotelna na biomasu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 39,7 MW (2x 17,5 MW).

- Plynová kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 57,8 MW (2x 26 MW).
- Kotelna kogeneračních jednotek o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 111,6 (5x 9 MW), celkový elektrický výkon 5 x 10 MWe.
- Záložní zdroj elektrické energie (méně než 2 MW).

**Souhlas je vydán pro potřeby řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za těchto podmínek:**

- 1) K řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude předložena zdejšímu úřadu konkrétní technická specifikace instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší (tzn. výrobce, typ, výrobní číslo, typ hořáků, atd) včetně souvisejících zařízení.
- 2) Povolení provozu zdroje dle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění (§ 40 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Jedná se o výstavbu nového zdroje znečišťování ovzduší. Zdroj má být umístěn do stávajícího areálu Elektrárny Prunéřov II (EPRUII) jižně od chladících věží s přirozeným tahem. Celý areál, ve kterém bude zamýšlená stavba situována, leží v zastavěném území „VT pro výrobu a skladování – těžký průmysl a energetika“ severně nad městem Kadaň. Území EPRUII přiléhá od jihu k severovýchodu k železniční trati směr Klášterec nad Ohří – Chomutov. Ze severu je obklopen popílkovištěm s odkalovacími nádržemi, východně za železniční tratí je území s dolem „Nástup“. Ze západu směrem na severozápad je lemován silnicí č. 13 (E442) směr Klášterec nad Ohří – Chomutov. Realizace této stavby je výhradně na stávajících pozemcích ČEZ a.s. Celý areál leží v zátopové oblasti, jedná se o Zónu 2. V rámci přípravy na výstavbu nových zdrojů bude nutné provést demolice některých stávajících staveb. Pro demolice je zpracována samostatná dokumentace pro povolení bouracích prací.

Nové zdroje v lokalitě EPR II budou řešeny novou výstavbou stavebních objektů teplárenství s patřičným technologickým zařízením pro dodávky tepla. V areálu EPR II na p.č. 256/1 budou vybudovány tyto nové stavební objekty s instalovanými novými zdroji na výrobu tepelné energie a elektřiny:

- stavba nové plynové kotelny o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 57,8 MW (2x 26 MW)
- stavba nové kotelny na biomasu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 39,7 MW (2x 17,5 MW)
- stavba kotelny kogeneračních jednotek o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 111,6 (5x 9 MW), celkový elektrický výkon 5 x 10 MWe
- budova centrální elektrické stanice
- skládka biomasy

- záložní zdroj elektrické energie (méně než 2 MW)
- rozvody zemního plynu, regulační stanice
- objekt CHÚV (výroba upravené vody)
- ČOV menší než 50 EO
- potrubí a energomosty

Spolu se žádostí byly posuzovány tyto dokumenty a informace:

- Výčet staveb je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov“, kterou vypracovala spol. IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 253 57 255, 7/2023.
- Rozptylová studie č. E/6483/2023/RS ze října 2023, kterou vypracovala spol. TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, e-mail: teso@teso-ostrava.cz, m.cihala@teso-ostrava.cz
- Odborný posudek (podle zákona č. 201/2012 Sb. a přílohy č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) č. E/6483/2023/OP s názvem „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“, který vypracovala spol. TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2024
- Vyjádření k projektové dokumentaci k umístění stavby k akci „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“, č.j. KUUK/028118/2024 ze dne 28.02.2024.
- Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov č.j. POH/19011/2024-2/037300 ze dne 17.05.2024.
- Telefonické vyjádření vodoprávního úřadu ze dne 24.6.2024.

Umístění stavby: k.ú. Prunéřov, p.p.č. 256/1, 256/11, 256/20, 256/21, 256/22, 256/35, 256/36, 256/37, 256/38, 256/39, 256/41, 256/87, 256/107, 256/128, 256/185, 256/188, 256/209

Dnem doručení žádosti bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, zahájeno řízení o vydání jednotného environmentálního závazného stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru:

- Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy orgánu ochrany ovzduší.

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 20.03.2024 žádost podanou společností IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 253 57 255, za provozovatele zdroje, kterým je spol. ČEZ Teplárenská, a.s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 273 09 941, o vydání JES, resp. závazného stanoviska k povolení záměru obsahující stacionární zdroj znečišťování ovzduší „**Nový zdroj TAS lokalita Prunéřov**“ podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší v platném znění.

Vzhledem k zavedení nového nástroje procesní integrace státní správy v oblasti životního prostředí, tzv. jednotného environmentálního stanoviska (zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku) je výše uvedené závazné stanovisko k povolení záměru dle zákona o ochraně ovzduší vydáno v rámci stanoviska JES.

V případě kotle na biomasu s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 39,7 MW (2x 17,5 MW) se jedná o vyhrazenou stavbu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb. – stavba slouží pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným tepelným příkonem výroby tepla nad 10 MW, (změny zákona o ochraně ovzduší v návaznosti na nový stavební zákon jsou u vyhrazených staveb aplikovatelné od 01.01.2024).

Ostatní nově instalované stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou stavbou související se stavbou vyhrazenou, které spolu s ní tvoří soubor staveb, proto jsou také zahrnuty do ZJES ještě před účinností ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon (1. červenec 2024).

Dnem doručení žádosti bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, zahájeno řízení podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o JES neobsahovala potřebné náležitosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona o JES (dle vyjádření vodoprávního úřadu), vyzval KÚ ÚK žadatele k doplnění projektové dokumentace o údaje týkající se kanalizace k vypouštění odpadních vod z průmyslové čistírny odpadních vod včetně zaústění do vod povrchových, a dále pak k doplnění náležitostí dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., tj. návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, stanoviska správce povodí a v případě, že bude kanalizace zaústěna do vodního toku, tak i vyjádření správce vodního toku.

KÚÚK vyzval pod č.j. KUUK/052204/2024 dne 04.04.2024 spol. IVITAS, a.s., zastupující žadatele k doplnění žádosti o výše uvedené podklady.

Dnem doručení kompletní žádosti, tj. 23.05.2024 bylo zahájeno řízení k vydání JES k povolení výše uvedeného záměru.

Na základě předložených dokumentů vodoprávní úřad usoudil, že nejsou dotčeny vodoprávní poměry, a tudíž nemá k vydání JES připomínky.

EIA: Uvedená stavba s názvem záměru „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“, byla podrobena procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – kód IS CENIA – ULK1247. Záměr je zařazen do bodu 4 „Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu 50 MW“ kategorie II přílohy č. 1 zákona ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Krajský úřad vydal k záměru v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodnutí pod č. j.: KUUK/038149/2024, spis. zn. KUUK/009003/2024/7 ze dne 22.03.2024.

Závěrem rozhodnutí bylo sdělení, že „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle citovaného zákona.

Rozptylová studie: Rozptylová studie byla vydána v souladu s ustanovením přílohy č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Zpracovatel uvedl v závěru, že „Při provozu nových spalovacích zdrojů lze proti současnému stavu (provozu uhelných kotlů) předpokládat významné snížení emisí všech znečišťujících látek, což se pozitivně projeví i na imisní situaci. U částic PM<sub>10</sub> a PM<sub>2,5</sub> bude příspěvek ročních imisí relativně nízký a v obydlených lokalitách reálně neměřitelný, proto v souvislosti s realizací záměru nelze předpokládat významnou změnu imisní zátěže u PM<sub>10</sub> a PM<sub>2,5</sub>. Imise oxidů dusíku a oxidu siřičitého jsou s ohledem na stávající imisní pozadí (které zahrnuje stávající zdroje EPR II) sice relativně vysoké (zejména u SO<sub>2</sub>), imisní limity však nebudou překročeny“.

Kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší nebyla KÚÚK na základě závěrů předložené rozptylové studie, resp. jejího dodatku uložena.

Odborný posudek: byl zpracován v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Zpracovatel odborného posudku v závěru uvádí toto: „V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší byla posouzena předložená dokumentace a

podklady k záměru „Výstavba nového zdroje v areálu EPR II“. Z hlediska ochrany ovzduší doporučujeme vydat kladné stanovisko k umístění posuzovaných stacionárních zdrojů. Zařízení budou plnit požadavky na nejlepší dostupná technická řešení, jejich provoz bude mít podle výsledků rozptylové studie akceptovatelný vliv na imisní situaci, provozem právě tohoto záměru nebudou překročeny imisní limity“.

K podmínkám uvedeným v JES:

Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v rámci řízení o vydání závazného stanoviska k povolení záměru obsahující stacionární zdroj nejsou ještě známy veškeré konkrétní technologické parametry. V rámci řízení o vydání povolení provozu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, resp. řízení o vydání integrovaného povolení, bude již zdejší úřad hodnotit zdroj a následně stanovovat podmínky provozu na základě všech dostupných technologických informací o daném zařízení.

Podmínka č. 2 - konstatuje vzájemné propojení/návaznost či substituci legislativních procesů v rámci zákona o ochraně ovzduší a zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění.

**KÚ ÚK upozorňuje investora, že zařízení spadá do kategorie činností uvedených v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění novel (zákon o integrované prevenci).**

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: Aktualizace 2020, který byl vyhlášen ve Věstníku Ministerstva životního prostředí - č. j. MZP/2020/130/1094, prosinec 2020, částka 10.

**Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení záměru obsahující vyjmenovaný stacionární zdroj dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.**

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Případná žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být podána před uplynutím jeho platnosti; platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být popis aktuálního stavu dotčeného území, včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání jednotného environmentálního stanoviska.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Ing. Helena Skalníková**

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

**Na vědomí:**

- ČIŽP, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem
- Město Kadaň, Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň